

к ТКП 339-2022 (33240) Электроустановки на напряжение до 750 кВ линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний [см. Изменение № 1 (ИУ ТНПА № 4-2025)]

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.4.26.7. Таблица 4.4.48. Наименование	$I_{отк} > 0,03 \text{ A},$	$I_{отк} \leq 0,03 \text{ A},$

(ИУ ТНПА № 10-2025)