

**О некоторых вопросах осуществления мероприятий
технического (технологического, поверочного)
характера**

На основании пункта 7 Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595, и во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» Министерство энергетики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Инструкцию о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора осмотра технического состояния электроустановок и оценки организации их эксплуатации в учреждениях образования;

Инструкцию о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора осмотра технического состояния электроустановок и оценки организации их эксплуатации на строительных площадках;

Инструкцию о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора осмотра технического состояния и оценки работоспособности систем автоматического регулирования теплоснабжения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.Н.Потупчик

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства энергетики
Республики Беларусь
29.06.2015 № 25

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора
осмотра технического состояния электроустановок и оценки организации
их эксплуатации в учреждениях образования**

1. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления органами государственного энергетического надзора (далее – органы госэнергонадзора) осмотра технического состояния электроустановок и оценки организации их эксплуатации в учреждениях образования (далее – мероприятие).

2. Мероприятие проводится два раза в год (при необходимости его проведения) государственными инспекторами по энергетическому надзору с целью оценки организации эксплуатации и технического состояния электроустановок в учреждениях образования на соответствие требованиям безопасности и эксплуатационной надежности, установленным нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами (далее – законодательство в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок).

3. Мероприятие осуществляется на основании решения руководителя органа госэнергонадзора или уполномоченного им должностного лица, в том числе при наличии информации о нарушении законодательства в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок.

4. Осмотр электроустановок осуществляется в присутствии руководителя учреждения образования либо иного уполномоченного им лица.

5. В ходе проведения мероприятия при посещении учреждения образования осуществляется:

изучение документов (их копий), наличие которых определено законодательством в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок;

изучение письменных и устных объяснений от представителей учреждения образования по возникшим в ходе проведения мероприятия вопросам;

изучение схем электроснабжения, актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон;

ознакомление с актами предыдущего осмотра (обследования), выданными рекомендациями и сведениями об их выполнении;

оценка действующей системы организации эксплуатации электрохозяйства, наличия электротехнического персонала в целях установления соблюдения требований законодательства в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок;

осмотр электроустановок посредством визуальной оценки их технического состояния.

6. В ходе проведения осмотра электроустановок осуществляется оценка:

технического состояния электроустановок и организации эксплуатации в учреждениях образования трансформаторных подстанций (при их наличии), вводных устройств, распределительных щитов, электрооборудования и электрической сети компьютерных классов, станков и оборудования мастерских, электрооборудования для пищевого приготовления, электронагревательного оборудования, холодильных установок и иного электрооборудования;

своевременности проведения электрофизических испытаний и измерений электроустановок;

наличия и состояния средств защиты, используемых в электроустановках, соблюдения сроков их очередных испытаний, правильности организации мест их хранения и учета;

исправности запирающих устройств и ограждений, наличия схем, чертежей электроснабжения, надписей и знаков безопасности;

наличия прошедших метрологический контроль в соответствии с требованиями законодательства средств расчетного учета электрической энергии (мощности), технического состояния этих средств, соответствия трансформаторов тока фактической нагрузке, наличия пломб, а также соблюдения иных требований, предъявляемых к организации расчетного учета электрической энергии (мощности).

7. По результатам проведения мероприятия составляется акт о проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по осмотру технического состояния электроустановок в учреждении образования и оценки организации их эксплуатации (далее – акт) по форме согласно приложению к настоящей Инструкции.

8. Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается у государственного инспектора по энергетическому надзору, второй – вручается руководителю учреждения образования либо иному уполномоченному им лицу.

9. При отказе руководителя учреждения образования либо иного уполномоченного им лица принять акт под роспись акт в течение двух рабочих дней с момента его составления направляется в адрес учреждения образования заказным письмом с уведомлением о вручении.

АКТ
о проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера
по осмотру технического состояния электроустановок в учреждении образования
и оценки организации их эксплуатации

Мною, _____
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) лица, составившего акт)
в присутствии _____
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
руководителя, иного уполномоченного им лица учреждения образования,
наименование учреждения образования (при отсутствии наименования –
адрес его места нахождения), местонахождение и подчиненность)
составлен настоящий акт по результатам осмотра технического состояния
электроустановок и оценки организации их эксплуатации объекта _____,
находящихся по адресу: _____.

1. Краткое описание технического состояния электроустановок:

_____.

2. Организация эксплуатации электроустановок:

_____.

3. При осмотре электроустановок выявлены следующие нарушения (недостатки):

№ п/п	Выявленные при осмотре нарушения (недостатки)	Технический нормативный правовой акт, требования которого нарушены, номер пункта	Рекомендации по устранению нарушений (недостатков)	Срок устранения
1	2	3	4	5

4. Выполнение рекомендаций по результатам предыдущего осмотра

(выполнены или не выполнены рекомендации,
какие рекомендации остались невыполненными)
_____.

5. Проведена беседа по электробезопасности, присутствовало ____ чел.

По результатам осмотра технического состояния электроустановок и оценки
организации их эксплуатации рекомендовано: _____
(заполняется

при наличии рекомендаций)

_____.

Государственный инспектор
по энергетическому надзору

(подпись)

(инициалы, фамилия)

При осмотре присутствовал:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

energodoc.by

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора осмотра технического состояния электроустановок и оценки организации их эксплуатации на строительных площадках

1. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления органами государственного энергетического надзора (далее – органы госэнергонадзора) осмотра технического состояния электроустановок и оценки организации их эксплуатации на строительных площадках (далее – мероприятие).

2. Мероприятие проводится один раз в год (при необходимости его проведения) государственными инспекторами по энергетическому надзору с целью оценки организации эксплуатации и технического состояния электроустановок на строительных площадках на соответствие требованиям безопасности и эксплуатационной надежности, установленным нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами (далее – законодательство в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок).

3. Мероприятие осуществляется на основании решения руководителя органа госэнергонадзора или уполномоченного им должностного лица, в том числе при наличии информации о нарушении законодательства в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок.

4. Осмотр электроустановок осуществляется в присутствии руководителя юридического лица (лица, им уполномоченного), индивидуального предпринимателя (его представителя), осуществляющего эксплуатацию электроустановок строительной площадки.

5. В ходе проведения мероприятия при посещении строительной площадки осуществляется:

изучение документов (их копий), наличие которых определено законодательством в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок;

изучение письменных и устных объяснений от представителей застройщика (подрядчика, инженерной организации), осуществляющего эксплуатацию электроустановок на строительной площадке, по возникшим в ходе проведения мероприятия вопросам;

изучение схем электроснабжения, актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон;

ознакомление с актами предыдущего осмотра (обследования), выданными рекомендациями и сведениями об их выполнении;

оценка действующей системы организации эксплуатации электрохозяйства, наличия электротехнического персонала в целях установления соблюдения требований законодательства в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок;

изучение документов, наличие которых определено законодательством в области безопасности и эксплуатационной надежности энергоустановок;

осмотр электроустановок посредством визуальной оценки их технического состояния.

6. В ходе проведения осмотра электроустановок осуществляется оценка:

технического состояния и организации эксплуатации электроустановок на строительной площадке: вводных устройств, распределительных щитов, наружных электропроводок, передвижного и стационарного технологического электрооборудования (кранов, подъемников, растворных станций, иного электрооборудования), электросварочных установок, переносного электроинструмента и светильников, электронагревательного оборудования и иного электрооборудования;

своевременности проведения электрофизических испытаний и измерений электроустановок;

наличия и состояния средств защиты, используемых в электроустановках, соблюдения сроков их очередных испытаний, правильности организации мест их хранения и учета;

исправности запирающих устройств и ограждений, наличия схем, чертежей электроснабжения, надписей и знаков безопасности;

наличия прошедших метрологический контроль в соответствии с требованиями законодательства средств расчетного учета электрической энергии (мощности) технического состояния этих средств, соответствия трансформаторов тока фактической нагрузке, наличия пломб, а также соблюдения иных требований, предъявляемых к организации расчетного учета электрической энергии (мощности).

7. По результатам проведения мероприятия составляется акт о проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по осмотру технического состояния электроустановок на строительной площадке и оценки организации их эксплуатации (далее – акт) по форме согласно приложению к настоящей Инструкции.

8. Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается у представителя органа госэнергонадзора, второй – вручается руководителю юридического лица (лицу, им уполномоченному), индивидуальному предпринимателю (его представителю), осуществляющим эксплуатацию электроустановок строительной площадки.

9. При отказе руководителя юридического лица (лица, им уполномоченного), индивидуального предпринимателя (его представителя) принять акт под роспись акт в течение двух рабочих дней с момента его составления направляется в адрес организации, индивидуального предпринимателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

АКТ

**о проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера
по осмотру технического состояния электроустановок на строительной площадке
и оценки организации их эксплуатации**

_____ 20__ г.

_____ (место составления)

Мною, _____
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) лица, составившего акт)

в присутствии _____
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется), место жительства индивидуального предпринимателя; должность,
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) представителя
юридического лица, наименование юридического лица (при отсутствии

наименования – адрес его места нахождения), местонахождение и подчиненность)
составлен настоящий акт по результатам осмотра технического состояния
электроустановок на строительной площадке, находящейся по адресу:

1. Краткое описание технического состояния электроустановок:

_____.

2. Организация эксплуатации электроустановок:

_____.

3. При осмотре электроустановок выявлены следующие нарушения (недостатки):

№ п/п	Выявленные при осмотре нарушения (недостатки)	Технический нормативный правовой акт, требования которого нарушены, номер пункта	Рекомендации по устранению нарушений (недостатков)	Срок устранения
1	2	3	4	5

4. Выполнение рекомендаций по результатам предыдущего осмотра

_____ (выполнены или не выполнены рекомендации,
какие рекомендации остались невыполненными)

5. Проведена беседа по электробезопасности, присутствовало _____ чел.

По результатам осмотра технического состояния электроустановок и оценки
организации их эксплуатации рекомендовано: _____

(заполняется)

при наличии рекомендаций)

Государственный инспектор
по энергетическому надзору

(подпись)

(инициалы, фамилия)

При осмотре присутствовал:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке осуществления органами государственного энергетического надзора осмотра технического состояния и оценки работоспособности систем автоматического регулирования теплоснабжения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления органами государственного энергетического надзора (далее – органы госэнергонадзора) осмотра технического состояния и оценки работоспособности систем автоматического регулирования теплоснабжения (далее – мероприятие).

2. Мероприятие проводится один раз в год (при необходимости его проведения) государственными инспекторами по энергетическому надзору в отношении юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пользование тепловой энергией, системы теплоснабжения которых непосредственно присоединены к тепловым сетям энергоснабжающей или транспортирующей организации (далее – субъект мероприятия).

3. Мероприятие осуществляется на основании решения руководителя органа госэнергонадзора или уполномоченного им должностного лица, в том числе при наличии информации о нарушении требований безопасности и эксплуатационной надежности, установленных нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

4. Мероприятие осуществляется в присутствии представителя субъекта мероприятия.

5. В ходе проведения мероприятия осуществляется осмотр видимых узлов и деталей систем автоматического регулирования теплоснабжения посредством визуальной оценки их технического состояния, в том числе:

отсутствия внешних дефектов;
правильности установки и комплектности видимых элементов систем автоматического регулирования;
состояния регулирующего органа (рабочее, нерабочее).

6. В ходе проведения мероприятия устанавливается наличие превышения температуры обратной сетевой воды в центральном тепловом пункте, индивидуальном тепловом пункте относительно утвержденного температурного графика отпуска тепловой энергии.

7. По результатам проведения мероприятия составляется акт о проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по осмотру технического состояния и оценки работоспособности системы автоматического регулирования теплоснабжения (далее – акт) по форме согласно приложению к настоящей Инструкции.

8. Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается у представителя органа госэнергонадзора, второй – вручается представителю субъекта мероприятия.

9. При отказе представителя субъекта мероприятия принять акт под роспись акт в течение двух рабочих дней с момента его составления направляется в адрес субъекта мероприятия заказным письмом с уведомлением о вручении.

АКТ
о проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера
по осмотру технического состояния и оценки работоспособности системы
автоматического регулирования теплоснабжения

_____ 20__ г.

_____ (время, место составления)

Мною, _____
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое

_____ имеется) лица, составившего акт)

в присутствии _____
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое

_____ имеется), место жительства физического лица, в том числе индивидуального

_____ предпринимателя; должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое

_____ имеется) представителя юридического лица, наименование юридического лица

_____ (при отсутствии наименования у обособленного подразделения – адрес его места

_____ нахождения), местонахождение и подчиненность)

составлен настоящий акт по результатам осмотра систем автоматического регулирования
теплоснабжения на объектах:

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Энергоснабжающая организация	Температура наружного воздуха, °С	Температура прямой сетевой воды, °С		
				по графику	фактическая	отклонение (+/-), °С
1	2	3	4	5	6	7

Температура обратной сетевой воды, °С			Состояние системы автоматического регулирования (работоспособная/не работоспособная)
по графику	фактическая	отклонение (+/-), °С	
8	9	10	11

По результатам осмотра технического состояния и оценки работоспособности систем
автоматического регулирования теплоснабжения рекомендовано:

_____ (заполняется при наличии рекомендаций)

Государственный инспектор
по энергетическому надзору

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

При осмотре присутствовал:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

energodoc.by