

**Об изменении постановления Министерства
энергетики Республики Беларусь от 26 января 2016 г.
№ 2**

На основании подпункта 3.4 пункта 3, частей первой и третьей пункта 41, абзаца четвертого части первой пункта 48 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394, Министерство энергетики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 января 2016 г. № 2 «О некоторых вопросах осмотра электроустановок» следующие изменения:

в названии слова «некоторых вопросах» заменить словом «порядке»;

в Инструкции о порядке осуществления органом государственного энергетического и газового надзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию, утвержденной этим постановлением:

в абзаце третьем пункта 4 слова «которые эксплуатируются по специальным правилам» заменить словами «в отношении которых не осуществляется государственный энергетический и газовый надзор»;

в пункте 7:

в абзаце первом слово «орган» заменить словами «представители органа»;

подпункт 7.1 дополнить словами «, в том числе сведения об организации эксплуатации электроустановок по форме согласно приложению 1»;

подпункт 7.2.1 после слова «технической» дополнить словами «и исполнительной»;

в пункте 14 слова «в абзацах втором и третьем» заменить словами «в абзаце шестом»;

пункт 15 исключить;

в пункте 16:

в абзаце первом части первой слова «и подключаемых к электрической сети энергоснабжающей организации» заменить словами «, а также электроустановок, отключенных от электрической сети по причине пожара, аварии, технологических нарушений»;

абзац второй части второй после слова «электрооборудования» дополнить словом «, кабелей»;

пункт 18 дополнить частями следующего содержания:

«Для осуществления осмотра электроустановок граждан, указанных в части первой настоящего пункта, филиалы «Электрические сети» РУП-облэнерго направляют в орган госэнергогазнадзора копии:

заявления, указанного в пункте 7 и части второй пункта 8 Правил электроснабжения;

акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон (при наличии);

протоколов:

измерения сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и электропроводок;

измерения сопротивления заземляющих устройств и заземлителей;

проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами;

цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (за исключением случаев подключения строительной площадки);

проверки работоспособности тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей;



проверки и испытания устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током.

В случаях, указанных в абзацах втором и третьем части первой пункта 43 Правил электроснабжения, дополнительно направляются копии:

технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети;

проектной документации.»;

в пункте 19:

слово «четвертой» заменить словом «пятой»;

слово «приложению» заменить словами «приложению 2»;

дополнить Инструкцию приложением 1 (прилагается);

в приложении к этой Инструкции:

в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение 2»;

после слова «должность» дополнить словом «служашего».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 августа 2020 г.

Министр

В.М.Каранкевич

Приложение 1
к Инструкции о порядке осуществления
органом государственного энергетического
и газового надзора осмотра
электроустановок для определения
возможности их ввода в эксплуатацию
(в редакции постановления
Министерства энергетики
Республики Беларусь
10.08.2020 № 32)

Форма*

СВЕДЕНИЯ об организации эксплуатации электроустановок

Лицом, ответственным за электрохозяйство _____
(наименование и место нахождения объекта
электроснабжения)
_____ от _____ 20__ г. № _____ назначен
(приказом, распоряжением)

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
имеющий группу по электробезопасности, присвоенную (подтвержденную) _____
(дата)

Информация об электротехническом персонале:

№	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	Должность служащего	Группа по электробезопасности	Дата присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности

Информация о средствах защиты, используемых в электроустановках:

№	Наименование электрозащитного средства	Количество	Дата испытания, проверки	Номер протокола проверки, испытания	Наименование лаборатории, проводившей проверку, испытания	Примечание

(уполномоченное должностное лицо)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____ 20__ г.

* Оформляется на бланке организации.