

МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

5 октября 2020 г. № 38

г. Минск

Об утверждении Положения о порядке проверки готовности теплоисточников энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», отпускающих тепловую энергию потребителям на договорной основе, к работе в осенне-зимний период

На основании части второй пункта 22 Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, Министерство энергетики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проверки готовности теплоисточников энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», отпускающих тепловую энергию потребителям на договорной основе, к работе в осенне-зимний период (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Министр

В.М.Каранкевич



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минск

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства энергетики
Республики Беларусь
05.10.2020 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проверки готовности теплоисточников энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», отпускающих тепловую энергию потребителям на договорной основе, к работе в осенне-зимний период

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок проведения проверки готовности теплоисточников республиканских унитарных предприятий электроэнергетики «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго», «Могилевэнерго», входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (далее – энергоснабжающие организации), отпускающих тепловую энергию потребителям тепловой энергии (далее – потребители), к работе в осенне-зимний период.

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в значениях, установленных Правилами теплоснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609, Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения.

3. Готовность теплоисточников энергоснабжающих организаций (далее – теплоисточники) к работе в осенне-зимний период определяется с целью оценки возможности производства и передачи тепловой энергии потребителям в соответствии с диспетчерскими графиками, а также для выявления недостатков, снижающих устойчивость работы теплоисточников в условиях пониженных температур воздуха в осенне-зимнем периоде.

4. Проверка готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период должна быть проведена не позднее 30 октября текущего года.

5. Ответственность за организацию работ по подготовке и проведению осенне-зимнего периода несет руководитель энергоснабжающей организации.

6. Проверка готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период производится комиссией, которая назначается распорядительным документом энергоснабжающей организации не позднее 30 августа текущего года. Для каждого филиала назначается отдельная комиссия.

7. Председателем комиссии назначается руководитель или заместитель руководителя энергоснабжающей организации.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются:

работники энергоснабжающей организации;
руководитель филиала (филиалов) энергоснабжающей организации;

представители самостоятельных структурных подразделений аппарата управления государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (далее – ГПО «Белэнерго») по согласованию.

При участии в работе комиссии ее члены в пределах своей компетенции подтверждают фактическую готовность теплоисточника.

8. Готовность теплоисточников к работе в осенне-зимний период признается единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется актом проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 1.

9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению условий по готовности теплоисточника или невыполнении таких условий в акте проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период указываются выявленные замечания и перечень мероприятий по их устранению с указанием сроков их устранения. В случае устранения замечаний комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт, в котором указывается устранение ранее выявленных замечаний.

10. Акт проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период оформляется энергоснабжающей организацией, в чьем ведении находится теплоисточник, и является неотъемлемой частью паспорта готовности филиала к работе в осенне-зимний период (далее – паспорт готовности).

ГЛАВА 2

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

11. При проведении проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период учитываются исполнение следующих условий:

11.1. обеспечение готовности теплоисточника (с учетом ограничений, если таковые имеются, оформленных в установленном порядке) к выполнению графиков электрической и тепловой нагрузок;

11.2. завершение к установленному сроку плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования, выполнение плановых эксплуатационных работ, профилактических осмотров, испытаний и проверок;

11.3. наличие согласованных в установленном порядке температурных графиков сетевой воды;

11.4. выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, доведенных ГПО «Белэнерго» энергоснабжающим организациям и предусмотренных распорядительными документами энергоснабжающих организаций, в том числе по предупреждению повреждений оборудования, сооружений и технологических схем в условиях низких температур наружного воздуха и (или) при минимальном составе работающего оборудования из-за ограничений по топливу;

11.5. обеспечение нормативного запаса топлива в количестве, обеспечивающем надежную работу теплоисточника;

11.6. выполнение требований взрыво- и пожаробезопасности кабельного и топливного хозяйств, газо-масляных систем турбоустановок, генераторов, синхронных компенсаторов, силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов, работоспособность и исправность систем пожарной автоматики, противопожарного водоснабжения;

11.7. соответствие схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд, внешнего электроснабжения, установленным требованиям по надежности и безопасной эксплуатации;

11.8. выполнение доведенных ГПО «Белэнерго» энергоснабжающим организациям заданий по вводу и готовности систем противоаварийной и режимной автоматики, средств диспетчерского и технологического управления;

11.9. выполнение планов проверки устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики, исправности технологических защит, контрольно-измерительных приборов и автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания;

11.10. выполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных актами расследования нарушений, предписаний контрольных (надзорных) органов, мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок ГПО «Белэнерго», срок исполнения которых наступил на момент получения паспорта готовности;

11.11. готовность необходимых средств электроподогрева оборудования и устройств;

11.12. отсутствие в эксплуатации электрооборудования с характеристиками, не соответствующими требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, строительных норм, локальных правовых актов;

11.13. готовность механизмов, машин, такелажа, инструментов к ведению аварийно-восстановительных работ в зимних условиях, а также укомплектованность отраслевого и производственного резерва расходных материалов и запасных частей согласно перечням, утверждаемым в соответствии с нормативными правовыми и техническими нормативными правовыми актами;

11.14. наличие разработанных энергоснабжающими организациями и согласованных с заинтересованными планов и инструкций о взаимодействии с аварийно-диспетчерскими службами, местными исполнительными и распорядительными органами и потребителями при авариях и инцидентах;

11.15. наличие утвержденных в установленном порядке инструкций о действиях персонала при возможных аварийных ситуациях для обеспечения сохранности оборудования и работы теплоисточника в осенне-зимний период;

11.16. наличие графиков ограничения и аварийного отключения потребителей электрической энергии и мощности, разработанных и утвержденных в соответствии с Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394, а также графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности, разработанных и утвержденных в соответствии с Правилами теплоснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609;

11.17. наличие утвержденного в установленном порядке порядка перевода теплоисточника на резервный вид топлива при авариях в газораспределительной системе или при сокращении поставок газа в Республику Беларусь;

11.18. укомплектованность рабочих мест работниками, прошедшими обучение и аттестацию, обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой для работы в зимних условиях, инструментами, необходимой документацией, инструкциями и схемами;

11.19. выполнение планов энергоснабжающих организаций проведения инструктажей, противоаварийных тренировок;

11.20. готовность насосных станций подпиточной и сетевой воды;

11.21. наличие и готовность баков запаса подпиточной воды и схем аварийной подпитки тепловой сети, исправное состояние подогревателей сетевой воды;

11.22. готовность к работе устройств защиты систем централизованного теплоснабжения если они предусмотрены проектом, или наличие письменных указаний персоналу по действиям при нештатных гидравлических и тепловых режимах присоединенных тепловых сетей;

11.23. готовность обеспечения водно-химического режима для паровых и водогрейных котлов, сетевой и подпиточной воды в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;

11.24. выполнение утверждаемых в соответствии с нормативными правовыми и техническими нормативными правовыми актами графиков по техническому освидетельствованию оборудования, работающего под избыточным давлением;

11.25. готовность соблюдения баланса мощности теплоисточников и подключенной тепловой нагрузки;

11.26. обеспеченность исправного технического состояния дымовых труб, дымовых и вентиляционных каналов газифицированных теплоисточников;

11.27. выполнение запланированных ГПО «Белэнерго» и энергоснабжающими организациями испытаний, диагностики, ремонтных работ в установленные сроки;

11.28. выполнение доведенных ГПО «Белэнерго» энергоснабжающим организациям объемов по замене и строительству тепловых сетей в установленные сроки;

11.29. укомплектованность диспетчерских и аварийно-восстановительных служб необходимой техникой (транспортными

средствами высокой проходимости, материалами, инструментами и спецодеждой) и персоналом для оперативного устранения аварий;

11.30. соответствие документов по организации сложных переключений требованиям технических нормативных правовых актов;

11.31. наличие надписей, нумерации на арматуре и оборудовании, рабочих схем, пересмотренных в установленные сроки;

11.32. готовность центральных тепловых пунктов, систем автоматического регулирования и учета тепловой энергии;

11.33. наличие работоспособной системы контроля состояния тепловой изоляции предварительно изолированных трубопроводов;

11.34. контроль установки и пломбировка расчетных сужающих устройств и наладки регуляторов;

11.35. выполнение утвержденных энергоснабжающими организациями планов шурфовок тепловых сетей, определение наружного и внутреннего коррозионного износа металла трубопроводов тепловых сетей в контрольных точках;

11.36. наличие разработанных эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, организация наладки гидравлических и тепловых режимов;

11.37. наличие регламента работ по техническому обслуживанию оборудования системы теплоснабжения, а также наличие графиков обходов и осмотров этих систем;

11.38. выполнение проверки схем на соответствие фактическому состоянию электро- и теплоустановок.

ГЛАВА 3 ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ

12. На основании акта проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период по 15 ноября текущего года энергоснабжающая организация оформляет паспорт готовности по форме согласно приложению 2 в двух экземплярах.

Паспорт готовности подписывается руководителем энергоснабжающей организации, регистрируется в ГПО «Белэнерго» в журнале по форме согласно приложению 3 и действителен только при наличии акта проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период. Паспорт готовности заверяется печатью энергоснабжающей организации, назначившей комиссию по проверке готовности к осенне-зимнему периоду в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.

Первый экземпляр паспорта готовности с прилагаемым к нему актом проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период хранится в энергоснабжающей организации, второй экземпляр – в ГПО «Белэнерго»

13. Не допускается оформление и регистрация паспорта готовности после 15 ноября текущего года.

14. Энергоснабжающие организации, не зарегистрировавшие по 15 ноября текущего года паспорт готовности, продолжают осуществлять подготовку теплоисточника, предъявляя комиссии теплоисточник к работе в осенне-зимний период.

15. При выполнении всех необходимых условий готовности начиная с 16 ноября текущего года оформляется акт проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период в двух экземплярах.

Первый экземпляр акта проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период хранится в энергоснабжающей организации, второй экземпляр – в ГПО «Белэнерго».

Приложение 1
к Положению о порядке проверки
готовности теплоисточников
энергоснабжающих организаций,
входящих в состав государственного
производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго»,
отпускающих тепловую энергию
потребителям на договорной основе,
к работе в осенне-зимний период

Форма

АКТ

проверки готовности теплоисточника(ов) к работе
в осенне-зимний период 20__ / 20__ года

_____ «__» _____ Г.
(место составления акта) (дата)¹

Комиссия, назначенная приказом _____

(наименование энергоснабжающей организации)

от _____ № _____ на основании Положения о порядке
проверки готовности теплоисточников энергоснабжающих
организаций, входящих в состав государственного производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго», отпускающих тепловую
энергию потребителям на договорной основе, к работе в осенне-зимний
период, утвержденного постановлением Министерства энергетики
Республики Беларусь от _____ № _____ (далее – Положение),
провела проверку _____ и установила:

(наименование теплоисточника(ов), его место нахождения)

выполнение условий готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-
зимний период в соответствии с главой 2 Положения _____.
(выполнены/не выполнены)

Вывод:

_____ («Теплоисточник(и) подготовлен(ы) к работе в осенне-зимний период», либо «Теплоисточник(и) не готов к
работе в осенне-зимний период»).

Выявленные замечания:

№ п/п	Содержание замечаний	Структурный элемент нормативного правового акта, технического нормативного правового акта, локального правового акта

Предписанные мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков:

№ п/п	Содержание мероприятий	Структурный элемент нормативного правового акта, технического нормативного правового акта, локального правового акта	Срок исполнения

Председатель комиссии

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Заместитель председателя

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены комиссии

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

С актом ознакомлен и
один экземпляр получил

(руководитель филиала энергоснабжающей организации, подпись, Ф.И.О.)

¹ Указывается дата подписания акта председателем комиссии.

Приложение 2

к Положению о порядке проверки готовности теплоисточников энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», отпускающих тепловую энергию потребителям на договорной основе, к работе в осенне-зимний период

Форма

ПАСПОРТ

готовности филиала к работе в осенне-зимний период

Выдан

(наименование энергоснабжающей организации, наименование филиала, его адрес)

на основании Положения о порядке проверки готовности теплоисточников энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», отпускающих тепловую энергию потребителям на договорной основе, к работе в осенне-зимний период, утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от _____ № _____, а также акта проверки готовности теплоисточника(ов) к работе в осенне-зимний период (прилагается).

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Руководитель
энергоснабжающей
организации

(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Паспорт зарегистрирован в ГПО «Белэнерго»

« ____ » _____ г. № ____.

Приложение 3
к Положению о порядке проверки
готовности теплоисточников
энергоснабжающих организаций,
входящих в состав государственного
производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго»,
отпускающих тепловую энергию
потребителям на договорной основе, к
работе в осенне-зимний период

Форма

ЖУРНАЛ

регистрации паспортов готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период
(актов проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период)

____ / ____ гг.

Номер паспорта готовности филиала к работе в осенне-зимний период	Полное наименование энергоснабжающей организации, адрес	Количество объектов	Дата регистрации паспорта готовности филиала к работе в осенне-зимний период	Должностное лицо, подписавшее паспорт готовности филиала к работе в осенне-зимний период (фамилия, инициалы, должность)	Фамилии и инициалы представителей ГПО «Белэнерго», участвовавших в работе комиссии
---	--	------------------------	--	--	--