

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 июня 2023 г. № 35

**Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 6 сентября 2021 г. № 58**

На основании абзаца шестого подпункта 10.1 и абзаца третьего подпункта 10.2 пункта 10 Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137, подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2022 г. № 405, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 сентября 2021 г. № 58 «О порядке проведения периодической оценки безопасности ядерной установки, пункта хранения» следующие изменения:

название дополнить словами «, пункта захоронения»;

в преамбуле слова «четвертого», «7.4 пункта 7» и «29 декабря 2006 г. № 756» заменить соответственно словами «шестого», «9.4 пункта 9» и «14 ноября 2022 г. № 405»;

пункт 1 после слов «пункта хранения» дополнить словами «, пункта захоронения»;

в Инструкции о порядке проведения периодической оценки безопасности ядерной установки, пункта хранения, утвержденной этим постановлением:

название дополнить словами «, пункта захоронения»;

пункт 1 после слов «(далее – ПХ),» и «ЯУ, ПХ» дополнить соответственно словами «пункта захоронения (далее – ПЗРО),» и «, ПЗРО»;

пункт 2 исключить;

по тексту Инструкции, за исключением части второй пункта 5 и пункта 37, слово «ПХ» заменить словами «ПХ, ПЗРО»;

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Результаты первой ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО должны быть представлены в Госатомнадзор не позднее чем за 12 месяцев до истечения 10 лет со дня начала их эксплуатации с последующей ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО через каждые 10 лет.»;

по тексту Инструкции, за исключением абзацев второго и третьего части первой подпункта 27.9 пункта 27, абзаца девятого подпункта 29.2, абзаца одиннадцатого подпункта 29.5 пункта 29, абзаца восьмого подпункта 30.3 пункта 30, абзацев пятого, шестого, одиннадцатого–тринадцатого подпункта 31.2 пункта 31, подпункта 32.1, абзаца третьего подпункта 32.2, части первой подпункта 32.4 пункта 32, абзаца шестого подпункта 33.3 пункта 33, абзаца шестого пункта 48, абзацев третьего и четвертого пункта 49, абзацев второго

и третьего пункта 50 настоящей Инструкции, слово «персонал» заменить словом «работники» в соответствующем падеже;

из абзаца девятого подпункта 29.2 и абзаца одиннадцатого подпункта 29.5 пункта 29 слово «(персонала)» исключить;

в абзаце восьмом подпункта 30.3 пункта 30 слова «персонала, который будет» заменить словами «работников, которые будут»;

в подпункте 31.2 пункта 31:

в абзаце пятом слова «квалифицированного персонала» заменить словами «квалифицированных работников»;

из абзацев шестого и двенадцатого слово «(персонала)» исключить;

в абзаце одиннадцатом слова «персоналу, привлеченному» заменить словами «работникам, привлеченным»;

в абзаце тринадцатом слова «персонала» и «на него» заменить соответственно словами «работников» и «на них»;

в подпункте 32.1 пункта 32 слова «подготовленного персонала» заменить словами «подготовленных работников»;

в абзаце шестом подпункта 33.3 пункта 33 слова «квалифицированным персоналом» заменить словами «квалифицированными работниками»;

в пункте 37 слова «ПХ» и «и ПХ» заменить соответственно словами «ПХ, ПЗРО» и «, ПХ и ПЗРО»;

из абзаца шестого пункта 48, абзацев третьего и четвертого пункта 49 и абзаца третьего пункта 50 слово «(персонала)» исключить;

приложения 1 и 2 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.И.Синявский

Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
периодической оценки безопасности
ядерной установки, пункта хранения,
пункта захоронения
(в редакции постановления
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
05.06.2023 № 35)

ТРЕБОВАНИЯ

к составу и содержанию документов, содержащих результаты проведения ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО

№ п/п	Состав	Содержание	ЯУ АЭС	ПХ	ПЗРО	ИЯУ
----------	--------	------------	-----------	----	------	-----

1	Программа выполнения ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО	общие цели выполнения ПОБ	+	+	+	+
		перечень нормативных правовых актов и организационно-разрешительных документов, используемых при выполнении ПОБ	+	+	+	+
		описание организационной структуры управления работами по ПОБ и список лиц, ответственных за осуществление соответствующих видов работ	+	+	+	+
		основные этапы работ с определением объема и планируемых сроков их выполнения	+	+	+	+
		перечень запланированных обследований зданий и сооружений, обследований, проверок, испытаний систем и элементов, важных для безопасности	+	+	+	+
		краткое описание процедур оценки остаточного ресурса элементов, важных для безопасности	+	+	+	+
		перечень противоаварийных мероприятий	+	+	+	—
		перечень программ обеспечения качества, используемых при выполнении ПОБ	+	+	+	+
		перечень программных средств, используемых при выполнении ПОБ	+	+	+	+
2	Отчет о результатах выполнения ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО	перечень зданий (сооружений), для которых проводилась ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО	+	+	+	+
		перечень конструкций, систем и элементов, важных для безопасности, для которых проводилась ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО	+	+	+	+
		перечень замененного оборудования и оборудования с продленным сроком эксплуатации	+	+	+	+
		перечень проведенных обследований и испытаний систем и элементов, важных для безопасности, с описанием их результатов	+	+	+	+
		описание имевших место изменений в зданиях и сооружениях с указанием актов ежегодных обследований	+	+	+	+
		описание изменений, связанных со старением конструкций, систем и элементов, важных для безопасности, с указанием актов обследований и описанием мероприятий по их компенсации	+	+	+	—
		описание изменений, касающихся технологии эксплуатации и производства	+	+	+	+
		описание ремонтных работ, влияющих на безопасность, выполненных на объектах	+	+	+	+
		описание изменений, которые произошли в части обеспечения безопасности объектов	+	+	+	+
		перечень нарушений в работе объекта использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) за период с предыдущей ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО	+	+	+	—
		перечень изменений в части системы учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов	+	+	+	+

		основные результаты проведенной ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО, а также анализ влияния на безопасность объекта имевших место изменений	+	+	+	+
		перечень мероприятий, разработанных ЭО, по обеспечению безопасности ОИАЭ в период эксплуатации до следующей ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО	+	+	+	+
		перечень мероприятий, компенсирующих отступления от требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности	+	+	+	+
		предложения по внесению изменений и дополнений в ООБ, в отчет по ВАБ, проектную, конструкторскую и эксплуатационную документацию	+	–	–	+
		заключение о возможности и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации ОИАЭ	+	+	+	+
		иная дополнительная информация (на усмотрение ЭО), подтверждающая результаты оценки безопасности с учетом специфики ОИАЭ	+	+	+	+
3	ООБ, откорректированный по результатам выполнения ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО	изменения и (или) дополнения в ООБ, разработанные в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности	+	+	+	+
4	Отчеты по ВАБ первого и второго уровней, откорректированные или разработанные по результатам ПОБ ЯУ, ПХ, ПЗРО		+	+	+	+(для экспериментальных, исследовательских ядерных реакторов)
5	Паспорт	сведения о составе ЯУ, ее оборудовании, системах и компонентах, проектных, расчетных и фактических значениях параметров, влияющих на безопасность; для критических и подкритических ядерных стенов (сборок) – сведения, предусмотренные в нормах и правилах по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности подкритических стенов» и нормах и правилах по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности критических стенов», утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 марта 2022 г. № 36	+	–	–	+
6	Справка, содержащая сведения по обеспечению физической защиты ОИАЭ	сведения по обеспечению физической защиты ОИАЭ по перечню согласно приложению 2 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 сентября 2021 г. № 64 «О требованиях к составу и содержанию документов, обосновывающих	+	+	+	+

		обеспечение ядерной и радиационной безопасности»				
7	Справка, содержащая сведения по обеспечению учета и контроля ЯМ, ИИИ и РАО	сведения по обеспечению учета и контроля ЯМ, ИИИ и РАО по перечню согласно приложению 1 к постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 сентября 2021 г. № 64	+	+	+	+

Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения периодической оценки безопасности ядерной установки, пункта хранения, пункта захоронения
(в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 05.06.2023 № 35)

ПЕРЕЧЕНЬ

ФБ, необходимых для проведения ПОБ ЯУ АЭС, ПХ, ПЗРО

№ п/п	Наименование ФБ	ЯУ АЭС	ПХ	ПЗРО
1	ФБ, связанные с техническим состоянием СКЭ:			
	проект на ЯУ АЭС, ПХ, ПЗРО	+	+	+
	текущее техническое состояние СКЭ	+	+	+
	испытания оборудования	+	+	+
	учет процессов старения оборудования	+	+	+
2	ФБ, связанные с анализом безопасности:			
	ДАБ	+	+	+
	ВАБ	+	+	+
3	ФБ, связанные с эксплуатационной безопасностью:			
	эксплуатационная безопасность	+	+	+
	использование опыта других АЭС и результатов научных исследований	+		
4	ФБ, связанные с управлением:			
	система управления в целях обеспечения безопасности и культура безопасности	+	+	+
	эксплуатационная документация	+	+	+
	человеческий фактор	+	+	+
	аварийная готовность и планирование	+	+	+

5	ФБ, связанные с учетом радиационного воздействия:			
	радиационное воздействие на население и окружающую среду	+	+	+

energodoc.by