

УТВЕРЖДЕНО
постановление
Министерства энергетики
Республики Беларусь
12.07.2014 № 25

МКС 27.010, 93.010

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 241-2010 (02230)

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ**

**ПАРАДАК РАСПРАЦОЎКІ ТЭХНІКА-ЭКАНАМІЧНАГА
АБГРУНТАВАННЯ ВЫБАРА СХЕМ ЦЕПЛАЗАБЕСПЯЧЭННЯ
ПРЫБУДАЎНІЦТВЕ І РЭКАНСТРУІРАВАННІ АБ'ЕКТАЎ**

Procedure for development of feasibility
study of heat supply layout selection at constructing
and reconstructing of objects

Введено в действие постановлением Министерства энергетики
Республики Беларусь от 12 июля 2014 г. № 25

Дата введения изменения 2015-01-01

Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«Внесение изменений в утвержденную схему теплоснабжения при ее последующей корректировке в части принятия решений о:

– строительстве новых или реконструкции существующих энергоисточников, находящихся в зоне действия существующих централизованных систем теплоснабжения;

– строительстве новых или реконструкции существующих энергоисточников в зоне децентрализованного теплоснабжения при установке на них электрогенерирующего оборудования;

– создании децентрализованной системы теплоснабжения новых жилых районов

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ТКП 241-2010 (02230)

осуществляется только при наличии технико-экономического обоснования, выполненного, согласованного и утвержденного в соответствии с настоящим техническим кодексом.

Решение о строительстве или реконструкции собственных источников тепла принимается без разработки технико-экономического обоснования в случаях:

– размещения объекта в зоне децентрализованного теплоснабжения, что должно быть подтверждено соответствующей теплоснабжающей организацией и разработчиком схемы теплоснабжения;

– размещения объекта в зоне централизованного теплоснабжения при наличии у него особых требований к режимам теплоснабжения, которые не могут быть обеспечены от централизованного теплоисточника (высокие параметры теплоносителя на технологические нужды и др.), что должно быть подтверждено соответствующим решением теплоснабжающей организации;

– при невозможности подведения тепловой сети к объекту, что должно быть подтверждено соответствующим решением теплоснабжающей или других заинтересованных организаций;

– размещения объекта с суммарной тепловой мощностью менее 0,2 Гкал/час в зоне централизованного теплоснабжения при работе на местных видах топлива»

Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«Разработка ТЭО осуществляется на основании технического задания, подготовленного заказчиком и согласованного с местными органами государственного управления, с головными организациями по разработке схемы теплоснабжения и с Департаментом по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь».

Пункт 6.4.3 абзац а) исключить.

Пункт 6.6.5 исключить.

Позицию [11] библиографии исключить.