

к ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемосдаточных испытаний

В каком месте	Напечатано	Должно быть
См. переиздание (август 2018 г.)		
<p>Пункт 4.4.26.4. Перечисление б). Второй абзац;</p> <p>четвертый абзац</p>	<p>..., а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.</p> <p>..., дополнительно проверяется удвоенное количество выключателей, предназначенных для защиты электроприемников 1 и 2 категории по надежности электроснабжения.</p>	<p>..., а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей, предназначенных для защиты электроприемников 1 и 2 категории по надежности электроснабжения.</p> <p>..., дополнительно проверяется удвоенное количество выключателей.</p>